



Guide til driftsansvar for ABA-anlæg

Dato	Forfatter	Firma	Version	Handling
02-09-2020	AZTBC86/ AZ49419	Aarhus Kommune	1.0	Oprettet
12-10-2020	AZTBC86/ AZ49419	Aarhus Kommune	1.0	Godkendt BKG





Driftsansvarlig person skal varetage følgende:

Driftsansvarlig person, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Personen er udpeget af anlægsejeren.

- Sikre at fremmede håndværkere er bekendt med og efterlever Aarhus Kommunes krav med det formål at undgå skader og uønskede alarmer til redningsberedskabet.
- Løbende ajourføre og kontrollere driftsjournalen med alle betydende begivenheder:
 - Frakobling
 - Konstaterede fejl
 - Reparation
 - Art og årsag til alarmer / aktiveringer
 - Årlig service (Stempel og underskrift)
 - Årlig inspektion (Stempel og underskrift)
 - Kvittering for egen månedlig kontrol
 - Kvittering for egen ugentlig kontrol
 - Kvittering for egen kvartalsvise kontrol
- Opbevare servicereporter, inspektionsrapporter og kontrolskemaer og på forlangende forevise disse for redningsberedskabet, inspektionsvirksomheden etc.
- Drage omsorg for, at de fejl og mangler, inspektionsvirksomheden måtte konstatere, bliver udbedret, så anlæggets godkendelse kan opretholdes
- Opretholde korrekte kontaktoplysninger på kontaktpersoner ved redningsberedskabet

Daglig kontrol:

Det skal hver dag ved arbejdstids ophør kontrolleres at:

- Anlægget er i drift
- Ingen systemdele er frakoblede
- Ingen systemdele er fejlramte
- Eventuel fejlmelding fra dagen i forvejen er udbedret eller under udbedring



- Supplerende krav fra et godkendt installationsfirma er overholdt

Ugentlig kontrol:

Gælder for sprinkleranlæg og udføres ud fra særskilt kontrolskema.

Månedlig kontrol:

Der skal en gang om måneden **visuelt** kontrolleres at:

- Redningsberedskabet har adgang i og uden for normal arbejdstid
- Samtlige anlæggets manuelle betjeningssteder (alarmtryk, udløsetryk, varslingstryk og centraludstyret) er ubeskadiget og tilgængeligt
- Der under og omkring detektorer, sprinklere og dyser er det nødvendige frie rum for korrekt funktion
- Der ikke er sket ændringer i lokalernes anvendelse, der har indflydelse på anlæggets funktion
- Supplerende krav fra et godkendt installationsfirma er overholdt

Kvartalsvis kontrol:

Funktionsafprøvning af varslingsanlæg, mekaniske brandventilationsanlæg, brand- og røgspjæld samt acceleratorer og vandstrømskontakter i AVS-anlæg
Funktionsprøver der medfører alarmafgivelse til redningsberedskabet, skal altid forud være aftalt og udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Årlig kontrol:

Der skal årligt kontrolleres at:

- Service er gennemført
- Inspektion er gennemført
- Eventuelle reparationer er udført
- Tilpasninger til bygningsmæssige ændringer er gennemført
- Tilpasninger til ændret brug af lokaler er gennemført



Automatiske Branddørlukningsanlæg (ABDL):

Den driftsansvarlige person skal tilse, at anlægget til stadighed er i drift og i funktionsdygtig stand, herunder at:

- Anlæg, der er i alarmtilstand, reableres.
- Fejlramte anlæg reparerer.
- Oplag eller andet, der kan forhindre korrekt dørlukning, fjernes.

Egenkontrol:

Af vedligeholdelseshensyn skal dørene aktiveres jævnligt, dog mindst én gang hvert kvartal.

Døre, der ikke lukker helt til fals samt låse, der ikke går i indgreb, skal justeres og/eller smøres.

Mindste omfang af service

Ud over den driftsansvarlige persons egenkontrol skal anlægget mindst én gang årligt serviceres af en installatør.

Som dokumentation for udført serviceeftersyn skal centraludstyret forsynes med en selvklæbende mærkat med følgende oplysninger:

- Dato for serviceeftersyn.
- Firmanavn og telefonnummer.

Driftsmæssige forskrifter

For anlæg der er placeret i lokaliteter, som er omfattet af bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker gælder, at der hvert 3. år skal fremsendes en attest til redningsberedskabet fra en autoriseret el-installatør om, at anlægget er funktionsdygtigt. Ovenstående gælder ikke forsamlingslokaler, hvor der er krav om el-sikkerhedsattest i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler.